



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295



AC 020

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WE

1488-CPD-0203/W

Zgodnie z Dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich nr 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 roku w sprawie zbliżenia ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wyrobów budowlanych, zgodnie ze zmianami dokonanyymi przez Dyrektywę nr 93/68/EWG Rady Wspólnot Europejskich z dnia 22 lipca 1993 roku potwierdza się, że wyrób budowlany:

KLAPY ODCINAJĄCE MCR FID S/S c/P

przeznaczone do stosowania w instalacjach wentylacji ogólnej (nawiewnych i wyciągowych) przy przejściu przez przegrody budowlane, w ścianach i stropach o określonej odporności ogniowej posiadają klasę odporności ogniowej EI 120 (ve ho i↔o)S/ E 120 (ve ho i↔o)S wg EN 13501-3+A1:2009 gdzie układ napędowy stanowią:

- mechanizm wyzwalający -napędowy MERCOR typu KW1
- mechanizm wyzwalający -napędowy MERCOR typu RST
- mechanizm wyzwalający -napędowy BLF, BF, BF-TL Top Line z wyzwalaczem termoelektrycznym BAE-72 lub BAE-72S
- mechanizm wyzwalający -napędowy EXBF
- mechanizm wyzwalający -napędowy S9208 z wyzwalaczem ST1.72E

wprowadzone do obrotu przez:

MERCOR SA
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk

produkowane w zakładzie produkcyjnym:

MERCOR SA Zakład Produkcyjny
Cieplewo, ul. Kwarcowa 3a
83-031 Łęgowo

w którym Producent wdrożył zakładową kontrolę produkcji i prowadzi badania próbek pobranych w tym zakładzie zgodnie z planem badań. Jednostka notyfikowana – Instytut Techniki Budowlanej - przeprowadziła wstępne badania typu w celu określenia właściwości wyrobu oraz wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji, a także prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

Niniejszy certyfikat potwierdza, że Producent spełnia wszystkie wymagania dotyczące oceny zgodności i wyrób posiada właściwości użytkowe opisane w załączniku ZA normy:

EN 15650:2010

(odpowiednik krajowy: PN-EN 15650:2010)

Niniejszy certyfikat, wydany po raz pierwszy 04.11.2011, jest ważny, dopóki wyrób spełnia wymagania zharmonizowanego dokumentu odniesienia i warunki produkcji oraz system zakładowej kontroli produkcji nie uległy istotnym zmianom.

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

Barbara Dobosz



DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

Marek Kaproń

Warszawa, 04.11.2011



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

ZNAK CERTYFIKACJI


Upoważnia się firmę

MERCOR SA
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk

producenta wyrobu:

KLAPY ODCINAJĄCE MCR FID S/S c/P

do stosowania znaku certyfikacji ITB-WYRÓB BUDOWLANY
w okresie ważności certyfikatu nr 1488-CPD-0203/W



CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
1488-CPD-0203/W

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

Barbara Dobosz



Warszawa, 04.11.2011

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

Marek Kąproń