

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

## ATEST HIGIENICZNY

HK/B/0773/01/2014

### HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Tłumiki akustyczne o przekroju okrągłym i prostokątnym: SIL, SIBL, SIBOL, SIRL, SIBRL, SIBROL, SIL-GL, SI-GL, SQLL-25/50, SQQL-30/B-30, BSIL, SLC, SRC**

Zawierający / containing: stal, wełnę mineralną i inne składniki wg dokumentacji producenta


Przeznaczony do / destined: Montażu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektach szpitalnych oraz obiektach przemysłowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Stan powierzchni elementów wykonanych z wełny mineralnej i włókniny zabezpieczającej musi być kontrolowany raz w roku oraz po każdym czyszczeniu - w celu zapobieżenia możliwości uwalniania się włókien wełny mineralnej do pomieszczeń wewnątrz budynków i środowiska. Zastosowanie tłumików musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane.

Wytwórca / producer:

ALNOR-SYSTEMY WENTYLACJI Sp. z o.o.  
05-552 Wola Mrokwiska  
Al. Krakowska 10



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ALNOR-SYSTEMY WENTYLACJI Sp. z o.o.  
00-719 Warszawa  
ul. Zwierzyniecka 8b

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-07-11 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2019-07-11  
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 11 lipca 2014

The date of issue of the certificate: 11th July 2014

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*Bożena Krogulska*  
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady